



ПМ 22230041000108340748 от 03.11.2023



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 13/2/183 г. Бийск, ул. Советская, дом 78 « 23 » ноября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Гусевой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фоминская общеобразовательная средняя школа имени Героя Советского Союза Михаила Борисовича Копытова», место нахождения юридического лица: 659369, Алтайский край, г. Бийск, с. Фоминское, ул. Владимира Ленина, 13; место осуществления деятельности: 659369, Алтайский край, г. Бийск, с. Фоминское, ул. Владимира Ленина, 13.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Собственная территория по периметру частично со стороны хозяйственной зоны не ограждена забором, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями».

2. На собственной территории площадка для сбора мусора оборудована не водонепроницаемым твердым покрытием, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов».*

3. Подходы на собственной территории имеют дефекты покрытия в виде выбоин и трещин, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».*

4. Планировка здания не обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов и не обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что является нарушением п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья».*

5. Осуществление образовательной деятельности (уроки физической культуры) проводятся по адресу: Алтайский край, г. Бийск, с. Фоминское, улица Советская, дом 33, в спортивном зале МБУ «Городской дворец культуры», так как здание школы не имеет спортивного зала (пояснительная записка и.о. директора МБОУ «ФОСШ им. М.Б. Копытова») при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, что является нарушением п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».*

6. В учебном кабинете № 12 пять ученических стульев имеют дефекты покрытия, в учебном кабинете № 3 один ученический стол имеет дефекты покрытия, в учебном кабинете № 7 два ученических стула и два ученических стола имеют дефекты покрытия; для учителей используются стулья с тканевой обивкой, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

7. Выделенное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой и системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения».*

8. В учебном кабинете № 4, в учебном кабинете № 6, в учебном кабинете № 7, учебном кабинете № 10, в учебном кабинете № 18, в кабинете социального педагога, окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи,

тканевые шторы), используется тюль; в учебном кабинете № 13 окна оборудованы шторами с длиной ниже уровня подоконника; открываемые окна не оборудованы москитными сетками в учебных кабинетах № 3, № 4, № 10, № 12, № 13, № 15, № 21, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».

9. Деревянное покрытие пола в лаборантской учебного кабинета физики № 12 имеет дефекты в виде щелей, деревянное покрытие пола в раздевальной учебного кабинета начальных классов № 4 имеет дефекты в виде щелей, деревянное покрытие пола в помещении с умывальными раковинами для обеденного зала имеет дефекты в виде щелей, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

10. Стены в библиотеке покрыты бумажными обоями, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

11. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы складываются, но не направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, данные об утилизации ламп не представлены, что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

12. Лаборантская кабинета химии № 15 не оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами».

13. Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения – учебного кабинета физики № 12, лаборантской учебного кабинета физики № 12, лаборантской учебного кабинета химии и биологии № 15; горячим водоснабжением не обеспечены: туалет для персонала, туалет для мальчиков, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

14. В кабинете информатики № 14 рабочие места обучающихся с ноутбуками не оборудованы местным освещением на рабочих столах, что является нарушением п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом,

необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана».

15. На пищеблоке в моечной зоне горячего цеха моечные ванны для мытья столовой посуды не оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом; в моечной зоне горячего цеха пищеблока для мытья столовой посуды и столовых приборов установлено четыре моечные ванны, вместо пяти; моечное оборудование (2 моечные ванны для мытья столовой посуды) имеют дефекты покрытия в виде отбитой эмали, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания», 195. Таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Собственную территорию по периметру огородить забором в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На собственной территории площадку для сбора мусора оборудовать водонепроницаемым твердым покрытием в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить устранение дефектов (выбоины и трещины) подходов на собственной территории в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Планировку здания для соблюдения гигиенических нормативов обеспечить доступностью услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Обеспечить осуществление образовательной деятельности (уроки физической культуры) по адресу: Алтайский край, г. Бийск, с. Фоминское, улица Советская, дом 33, при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству в соответствии с требованиями п. 1.4. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В учебном кабинете № 12 обеспечить устранение дефектов покрытия пяти ученических стульев, в учебном кабинете № 3 обеспечить устранение дефектов покрытия одного ученического стола, в учебном кабинете № 7 обеспечить устранение дефектов покрытия двух ученических стульев и двух ученических столов; для учителей обеспечить использование

стульев, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Выделенное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудовать поддоном с холодной и горячей водой и системой водоотведения в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В учебном кабинете № 4, в учебном кабинете № 6, в учебном кабинете № 7, учебном кабинете № 10, в учебном кабинете № 18, в кабинете социального педагога, окна оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); в учебном кабинете № 13 окна оборудовать шторами с длиной не ниже уровня подоконника; открываемые окна оборудовать москитными сетками в учебных кабинетах № 3, № 4, № 10, № 12, № 13, № 15, № 21 в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Обеспечить устранение дефектов деревянного покрытия пола в лаборантской учебного кабинета физики № 12 (щелей), обеспечить устранение дефектов деревянного покрытия пола в раздевальной учебного кабинета начальных классов № 4 (щелей), обеспечить устранение дефектов деревянного покрытия пола в помещении с умывальными раковинами для обеденного зала (щелей), для проведения влажной уборки и дезинфекции, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Стены в библиотеке обеспечить отделкой, позволяющей проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы направлять на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Лаборантскую кабинета химии № 15 оборудовать вытяжным шкафом в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечить помещения – учебного кабинета физики № 12, лаборантскую учебного кабинета физики № 12, лаборантскую учебного кабинета химии и биологии № 15; горячим водоснабжением обеспечить туалет для персонала, туалет для мальчиков в соответствии с требованиями п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. В кабинете информатики № 14 рабочие места обучающихся с ноутбуками оборудовать местным освещением на рабочих столах в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. На пищеблоке в моечной зоне горячего цеха моечные ванны для мытья столовой посуды оборудовать душевой насадкой с гибким шлангом; моечную зону горячего цеха пищеблока обеспечить пятью моечными ваннами для мытья столовой посуды и столовых приборов; обеспечить устранение дефектов покрытия моечного оборудования (2 моечных ванн для мытья столовой посуды) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 195. Таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений: 26.08.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминская общеобразовательная средняя школа имени Героя Советского Союза Михаила Борисовича Копытова», место нахождения юридического лица: 659369, Алтайский край, г. Бийск, с. Фоминское, ул. Владимира Ленина, 13.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до 27.08.2024** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

ТО Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г.
Бийске, Бийском,
Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском
и Целинном районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

И.А.Гусева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «


(подпись)

23.11.

2023 г.


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: